

Knurów, 29.04.2021 r.

MCE/26/28/2021/DW

**Wykonawcy  
Uczestnicy postępowania**

**dotyczy: „Modernizacja kotłowni w MSP1” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 27.04.2021 r.**

Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 27 kwietnia 2021 r. pytanie:

**Pytanie:**

W opisie technicznym w pkt. 7 Opis kotłowni napisano, że „kocioł powinien posiadać powierzchnie grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i zapewniające efekt samooczyszczenia przez spływające skropliny” oraz zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dn. 20.04.2021 r., że kotły mają być stojące co narusza zasadę uczciwej konkurencji. Proszę Zamawiającego o odpowiedź czy dopuszcza kotły innym wymiennikiem niż ww. np. z wymiennikiem aluminiowo – krzemowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z posiadaną wiedzą, na rynku istnieją co najmniej dwie firmy produkujące kotły stojące z wymiennikiem ze stali nierdzewnej. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego przy zastosowaniu kotłów z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym konieczne są dodatkowe wymagania techniczne. Kotły z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym posiadają małą pojemność wodną, wymagają utrzymania tzw. minimalnego przepływu, które realizowane jest poprzez zastosowanie pomp kotłowych oraz sprzęgła hydraulicznego. Celem wszczęcia postępowania przez Zamawiającego jest wymiana kotłów z węglowych na gazowe oraz utrzymanie istniejącego schematu technologicznego oraz wykorzystanie do dalszej eksploatacji wszystkich istniejących urządzeń (zaworów mieszających, pomp, itd.). Zastosowanie kotłów z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym spowodowałoby konieczność dostosowania istniejącego schematu technologicznego o ww. zabiegi, co nie jest ani celowe, ani pożądane przez Zamawiającego. Obiektywne i rzeczywiste potrzeby Zamawiającego, podyktowane m.in. pozostawieniem obecnie istniejącego schematu technologicznego i niegenerowaniem niepotrzebnych kosztów, narażających Zamawiającego na zarzut niegospodarności, skutkowałą postawieniem wymogu zainstalowania kotłów zgodnie z dokumentacją projektową.

Istota przedmiotu zamówienia, jego indywidualne właściwości oraz potrzeba osiągnięcia wskazanego wyżej celu, wpłynęły na określenie przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zainstalowania kotłów nieopowiadających wymogom określonym w dokumentacji projektowej.

Dyrektor MCE  
(-) Anna Misiura